

VSEW Audit Tabelle

Sensor: VSEW-12 · Projekt: Unassigned

Adresse: Rhönhallenstraße 6 · Messpunkt: Messpunkt

Zeitraum: 04.06.2026 23:55:18 bis 10.06.2026 19:08:52 · Anzahl: 102 · Erstellt: 10.06.2026 20:43:36

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
10.06.2026 19:08:52	Hinweis	Y	7.3	2.42	3.08	1.71	3.42	4.53	5.08	9.89	61.67%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-10062026-190852
10.06.2026 16:23:46	Hinweis	X	5.4	3.11	1.02	1.16	3.26	4.62	4.62	12.57	62.14%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-10062026-162346
10.06.2026 16:22:05	Ereignis	Z	5.2	0.85	0.64	2.09	2.17	4.79	4.79	11.89	38.18%	5.47 mm/s	Baubetrieb	2434-10062026-162205
10.06.2026 10:31:08	Ereignis	Y	5.2	1.65	2.23	0.93	2.58	4.60	5.37	12.65	44.65%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-10062026-103108
10.06.2026 02:53:52	Ereignis	X	5.7	2.40	2.11	0.90	2.74	4.56	4.56	12.82	47.94%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-10062026-025352
09.06.2026 20:26:11	Ereignis	Y	6.7	2.39	2.52	1.52	3.46	4.51	5.41	10.07	50.46%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-202611
09.06.2026 20:17:04	Ereignis	Y	5.2	1.54	2.63	1.43	2.96	4.64	5.42	1.55	52.52%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-201704
09.06.2026 17:17:26	Kritisch	Z	27.2	163.01	759.13	1273.91	1288.26	0.33	0.73	0.29	25478.24%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-171726
09.06.2026 17:17:16	Ereignis	X	5.3	2.17	1.70	2.07	2.51	4.52	5.27	9.98	43.31%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-171716
09.06.2026 17:11:22	Kritisch	Y	6	3.62	5.40	1.37	6.16	4.46	4.46	12.57	107.98%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-171122
09.06.2026 16:36:32	Hinweis	X	6.1	3.05	2.76	1.52	3.57	4.62	5.28	9.89	60.94%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-163632
09.06.2026 16:28:10	Kritisch	Y	7.5	2.97	8.25	3.13	8.34	4.65	5.19	10.11	165.08%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-162810
09.06.2026 14:20:57	Ereignis	Y	6.5	1.80	2.86	1.36	2.89	4.62	5.23	10.16	57.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-142057
09.06.2026 13:50:06	Kritisch	X	24.6	53.96	38.58	3.21	66.04	1.22	4.50	10.15	1079.22%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-135006
09.06.2026 13:30:51	Ereignis	X	5.3	2.39	0.36	0.69	2.40	4.55	4.55	11.74	47.80%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-133051
09.06.2026 13:29:47	Ereignis	X	5.3	2.32	0.43	0.80	2.35	4.56	5.32	12.35	46.43%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-132947
09.06.2026 12:18:20	Ereignis	Z	5.1	0.32	0.59	2.02	2.03	4.70	5.49	13.13	34.88%	5.78 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-121820
09.06.2026 12:17:20	Ereignis	Y	5.2	1.10	2.78	1.42	2.80	4.44	5.21	10.03	55.62%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-121720
09.06.2026 12:16:44	Ereignis	Z	6.3	2.19	2.00	2.61	3.12	4.42	5.21	10.26	51.59%	5.07 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-121644
09.06.2026 12:16:36	Ereignis	Y	6.5	1.68	2.68	2.21	2.79	4.48	5.25	13.58	53.68%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-121636
09.06.2026 12:15:58	Kritisch	X	24.2	37.13	22.35	4.89	37.73	1.07	5.04	10.07	742.61%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-121558
09.06.2026 12:15:46	Ereignis	Z	12	2.53	2.68	5.56	5.70	4.51	5.34	28.54	57.72%	9.63 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-121546
09.06.2026 12:15:35	Hinweis	X	7.4	4.18	2.98	1.87	4.33	4.60	5.41	4.60	83.65%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-121535
09.06.2026 01:43:34	Ereignis	Y	5.2	0.44	2.05	0.31	2.09	5.38	5.38	1.73	41.04%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-014334
08.06.2026 21:31:56	Ereignis	X	8.6	2.39	2.30	1.70	2.84	4.51	5.09	12.62	47.83%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-213156
08.06.2026 21:31:49	Kritisch	X	6.1	5.27	2.39	0.85	5.55	4.25	5.07	4.25	105.48%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-213149
08.06.2026 21:31:38	Hinweis	Z	5.9	1.80	1.65	3.21	3.24	4.77	4.94	9.71	64.19%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-213138
08.06.2026 21:24:53	Ereignis	Y	6.5	2.55	2.73	2.59	3.06	4.48	5.25	12.50	54.62%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-212453
08.06.2026 21:24:44	Warnung	X	7.7	4.83	2.22	1.24	5.00	4.66	5.56	4.40	96.62%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-212444
08.06.2026 21:24:29	Hinweis	X	8.4	3.09	1.84	2.26	3.49	4.51	5.10	10.32	61.74%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-212429
08.06.2026 21:18:59	Ereignis	Y	5.6	1.90	2.39	1.35	2.63	4.68	5.22	10.09	47.88%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-211859
08.06.2026 19:08:12	Hinweis	X	10.2	3.75	2.92	1.32	4.04	4.49	5.08	4.49	75.08%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-190812
08.06.2026 19:07:56	Kritisch	Y	7.6	12.61	14.97	4.91	16.76	4.45	4.98	4.32	299.37%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-190756

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
08.06.2026 19:07:29	Ereignis	X	5.3	2.25	1.94	1.71	2.64	4.69	5.63	9.76	45.07%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-190729
08.06.2026 19:07:04	Kritisch	Z	17.1	3.54	4.97	8.03	8.22	4.69	5.34	12.72	141.35%	5.68 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-190704
08.06.2026 17:29:47	Ereignis	Y	5.2	1.32	1.48	2.58	2.60	4.62	5.38	28.46	29.67%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-172947
08.06.2026 17:29:10	Hinweis	X	21.3	3.94	2.81	3.87	4.65	4.55	5.35	9.67	78.84%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-172910
08.06.2026 13:48:00	Ereignis	Y	5.2	0.53	2.13	0.42	2.18	5.40	5.40	7.91	42.65%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-134800
08.06.2026 13:47:42	Hinweis	Z	5.8	1.10	1.10	3.55	3.61	9.84	5.52	9.84	70.91%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-134742
08.06.2026 13:47:32	Warnung	Y	7.1	2.73	4.60	1.30	4.74	4.34	4.20	12.89	92.07%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-134732
08.06.2026 13:47:09	Kritisch	Z	15.9	4.63	3.35	12.47	12.58	4.71	4.90	9.99	249.47%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-134709
08.06.2026 09:41:03	Ereignis	X	5.1	2.03	1.22	0.94	2.28	4.87	4.87	12.85	40.67%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-094103
06.06.2026 22:25:01	Ereignis	Y	5.2	0.77	2.03	0.70	2.07	5.58	5.58	13.08	40.60%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-06062026-222501
06.06.2026 18:19:45	Ereignis	Y	5.2	1.61	2.25	0.58	2.28	4.76	5.34	12.96	45.01%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-06062026-181945
06.06.2026 15:30:08	Warnung	Z	10.7	4.17	2.14	4.42	4.66	4.67	5.23	9.53	88.48%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-06062026-153008
06.06.2026 14:42:26	Ereignis	Y	6	1.53	2.39	1.57	2.81	5.54	5.54	12.94	47.77%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-06062026-144226
06.06.2026 14:36:36	Ereignis	X	6.1	2.31	0.95	0.59	2.46	4.62	4.62	13.52	46.12%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-06062026-143636
06.06.2026 12:35:38	Ereignis	Y	5.6	0.76	2.49	0.62	2.56	5.52	5.52	9.79	49.88%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-06062026-123538
06.06.2026 01:24:02	Ereignis	Y	5.1	1.68	2.13	1.02	2.70	5.27	5.27	12.50	42.50%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-06062026-012402
05.06.2026 22:26:57	Hinweis	Y	6	1.86	3.46	1.41	3.91	5.50	5.50	10.17	69.27%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-222657
05.06.2026 22:26:18	Ereignis	Y	5.2	1.35	2.20	1.21	2.60	4.84	5.42	13.16	43.99%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-222618
05.06.2026 18:47:39	Ereignis	X	5.2	2.12	0.91	0.76	2.22	6.12	5.54	11.85	42.45%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-184739
05.06.2026 18:47:02	Kritisch	X	11.6	5.27	3.99	2.80	5.59	5.85	5.34	9.56	105.36%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-184702
05.06.2026 18:39:02	Ereignis	Z	5.2	1.22	1.19	2.16	2.25	6.17	5.40	10.03	43.15%	5.01 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-183902
05.06.2026 18:38:55	Ereignis	X	5.2	2.30	1.11	0.72	2.36	6.00	5.42	13.16	45.93%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-183855
05.06.2026 18:26:56	Ereignis	Z	5.8	2.31	1.62	2.84	3.25	5.87	5.35	10.01	56.82%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-182656
05.06.2026 18:22:40	Ereignis	Y	5.3	1.18	2.17	1.18	2.46	6.25	5.49	9.85	43.41%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-182240
05.06.2026 18:22:04	Hinweis	Z	12.3	2.65	2.30	3.93	3.99	6.17	5.36	12.82	68.82%	5.71 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-182204
05.06.2026 18:21:55	Hinweis	X	7.6	3.29	2.85	2.06	4.06	5.63	5.24	10.09	65.72%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-182155
05.06.2026 16:09:43	Ereignis	Y	6	0.79	2.64	0.75	2.66	6.37	5.36	12.90	52.82%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-160943
05.06.2026 15:53:25	Warnung	X	11.4	4.30	3.79	2.87	5.04	5.94	5.42	12.06	86.08%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-155325
05.06.2026 15:00:42	Ereignis	X	5.3	2.03	1.86	1.19	2.46	5.87	5.49	12.69	40.58%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-150042
05.06.2026 15:00:10	Ereignis	Z	5.4	1.88	1.20	2.52	3.08	5.92	5.36	11.83	46.13%	5.46 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-150010
05.06.2026 14:59:37	Kritisch	X	8.3	6.27	3.03	3.81	7.18	5.80	4.35	12.57	125.44%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-145937
05.06.2026 14:59:27	Kritisch	X	6.5	5.27	2.74	4.26	6.38	5.72	5.26	12.07	105.31%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-145927
05.06.2026 14:59:20	Ereignis	X	7.3	2.68	1.11	0.97	2.84	5.88	5.33	11.21	53.53%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-145920
05.06.2026 14:58:53	Ereignis	X	8.2	2.96	0.94	2.02	3.30	5.88	5.64	11.52	59.27%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-145853
05.06.2026 12:54:57	Ereignis	X	5.2	2.14	1.16	0.51	2.21	6.33	5.37	11.69	42.72%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-125457
05.06.2026 02:21:44	Ereignis	X	5.9	2.40	0.79	0.70	2.49	6.40	5.73	12.80	48.00%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-022144
05.06.2026 02:18:28	Ereignis	X	6.1	2.70	0.79	0.77	2.82	6.41	6.41	12.50	53.93%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-021828
05.06.2026 01:37:30	Kritisch	Z	10.9	9.33	6.43	28.01	29.12	6.33	5.69	1.28	560.23%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-013730

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
05.06.2026 01:37:09	Kritisch	Z	19.8	305.62	261.83	383.06	402.70	0.76	0.71	0.71	7661.24%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-013709
05.06.2026 01:36:25	Hinweis	Z	8.2	0.80	0.46	3.58	3.65	6.97	0.24	8.93	71.56%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-013625
05.06.2026 01:36:04	Kritisch	X	16	29.89	9.33	6.95	31.30	8.79	7.55	8.92	597.85%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-013604
05.06.2026 01:27:57	Kritisch	Z	8	1.35	0.67	7.63	7.70	9.11	8.23	8.61	152.61%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-012757
05.06.2026 01:04:14	Hinweis	Z	6.7	0.75	0.47	3.60	3.67	6.74	0.60	8.54	71.98%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-010414
05.06.2026 00:40:17	Kritisch	X	12.5	11.42	1.75	2.20	11.51	0.64	0.32	0.56	228.47%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-004017
05.06.2026 00:38:32	Hinweis	Z	8.4	2.34	0.67	3.54	4.02	0.24	0.71	0.83	70.85%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-003832
05.06.2026 00:38:19	Hinweis	X	6.1	3.69	0.29	1.45	3.69	0.66	0.33	0.49	73.79%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-003819
05.06.2026 00:37:41	Kritisch	Z	8.1	0.94	0.68	6.47	6.50	8.66	8.29	8.29	129.45%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-003741
05.06.2026 00:37:08	Kritisch	Z	7.7	2.64	1.60	11.93	11.95	8.19	8.06	7.93	238.53%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-003708
05.06.2026 00:37:01	Kritisch	Z	5.7	0.59	0.58	7.97	7.97	6.36	0.71	16.77	119.04%	6.69 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-003701
05.06.2026 00:35:54	Kritisch	X	5.7	31.97	6.05	1.09	32.44	0.70	0.70	5.63	639.39%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-003554
05.06.2026 00:33:16	Kritisch	Y	24.4	423.67	472.31	318.27	566.64	0.53	0.45	1.64	9446.22%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-003316
05.06.2026 00:19:16	Ereignis	Z	5.2	0.50	0.40	2.12	2.13	0.58	0.19	0.78	42.37%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-001916
05.06.2026 00:18:14	Kritisch	Z	8	1.27	1.17	7.00	7.05	8.88	8.88	8.88	139.99%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-001814
05.06.2026 00:15:33	Kritisch	Z	10.9	1.07	0.78	7.20	7.24	6.31	7.32	8.88	144.08%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-001533
05.06.2026 00:15:14	Warnung	Z	11.5	0.71	0.54	5.00	5.06	8.99	8.99	8.47	99.94%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-001514
05.06.2026 00:13:19	Hinweis	Z	23.7	0.84	0.62	4.01	4.08	4.98	9.12	8.74	80.16%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-001319
05.06.2026 00:12:47	Ereignis	Z	28.6	0.59	0.44	2.63	2.69	9.53	9.53	9.78	52.54%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-001247
05.06.2026 00:12:32	Hinweis	Z	14.8	0.89	0.58	3.79	3.85	8.85	8.85	8.78	75.84%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-001232
05.06.2026 00:07:06	Ereignis	Z	5.2	0.28	0.24	2.04	2.04	6.79	7.18	8.73	40.72%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-000706
05.06.2026 00:06:53	Ereignis	Z	7.2	0.44	0.27	2.74	2.76	8.19	12.08	8.19	54.72%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-000653
05.06.2026 00:05:49	Ereignis	Z	5.8	0.44	0.27	2.51	2.53	3.80	7.42	7.77	50.21%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-000549
05.06.2026 00:05:18	Ereignis	Z	12.2	0.52	0.34	2.34	2.35	7.88	11.91	7.88	46.71%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-000518
05.06.2026 00:05:01	Ereignis	Z	6.3	0.35	0.29	2.46	2.48	8.09	12.06	8.09	49.29%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-000501
05.06.2026 00:03:38	Ereignis	Z	5.7	0.39	0.28	2.20	2.23	7.92	11.62	7.92	43.98%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-000338
05.06.2026 00:03:02	Ereignis	Z	5.2	0.43	0.28	2.04	2.05	8.85	8.85	8.85	40.85%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-000302
05.06.2026 00:00:04	Ereignis	Z	5.1	0.46	0.34	2.44	2.48	6.62	0.39	8.57	48.80%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-000004
04.06.2026 23:58:12	Kritisch	Z	6.7	0.48	0.25	7.05	7.05	0.74	0.89	16.63	105.85%	6.66 mm/s	Baubetrieb	2434-04062026-235812
04.06.2026 23:55:50	Kritisch	Z	2.6	2.00	1.39	45.13	45.16	16.87	0.38	0.38	902.60%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-04062026-235550
04.06.2026 23:55:18	Kritisch	Z	5.7	0.59	0.41	9.20	9.20	16.60	0.88	16.42	139.29%	6.61 mm/s	Baubetrieb	2434-04062026-235518